

Nomor : 0068/STH.01.01/C11020200/2022 **18 APRIL 2022**
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera
Perihal : Informasi Kondisi Kelistrikan Kepada
Sampai saat ini.

Yth. **BAPAK BUPATI TANJAB BARAT**
Jl. Jendral Sudirman No. 182
Tungkal IV Kota Tungkal Ilir
TANJAB BARAT

Dengan hormat,


Menindaklanjuti surat dari PT. Tanjung Jabung Power nomor 4/TJP/II/PLTMG/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Kerusakan VT dan Sistem dampak terkena petir, dengan ini kami sampaikan bahwa kondisi pasokan kelistrikan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk saat ini **BELUM STABIL** karena hanya di suplai dari Gardu Induk (GI) Muara Sabak dan hanya engine 1 dan 2 saja yang dapat beroperasi dengan daya mampu 5MW.

Berkeanaan hal diatas, Upaya yang sudah kami lakukan dengan melakukan manuver beban ke suplai yang ada di Sabak (Gardu Induk Sabak) dengan panjang jaringan 110 kms, serta kami memaksimalkan manuver dari Pembangkit PLTBm LPPPI serta PLTMG Purowdadi.

Kami mohon maaf atas kejadian ini dan segera menormalkan pasokan listrik apabila kerusakan pada peralatan central PLTMG Tanjung Jabung Power sudah selesai dilakukan perbaikan oleh Tim Teknik PT. Tanjung Jabung Power.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT LAYANAN
PELANGGAN KUALA TUNGKAL,



ASYAUQI PUTRA IZZATI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat
2. Dandim 0419 TANJAB
3. Kapolres Tanjung Jabung Barat
4. Kajari Tanjung Jabung Barat
5. RSPD Tanjung Jabung Barat
6. YLKI Tanjab Barat
7. PT Tanjung Jabung Power
8. PDAM Tirta Pengabuan Tanjab Barat
9. PT PLN (Persero) UP3 Jambi

Jl. Beringin No.78 Kuala Tungkal 36557
T (0742) 7351135; 123
W www.pln.co.id

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| PARAF | TGL DITRIMA | 19 - 4 - 2022 |
| | | 1.465 |

Paraf _____